

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01595
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387540
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «НИИ Гириконд». Адрес: 194223, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10. ОГРН 1027801555143.
Телефон: +7 (812) 552-90-53. Факс: +7 (812) 552-90-53.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Открытое акционерное общество «НИИ Гириконд». Адрес: 194223, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10. ОГРН 1027801555143.
Телефон: +7 (812) 552-90-53. Факс: +7 (812) 552-90-53.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 14.01.2014 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Извещатель пожарный пламени инфракрасный
ИП330-5М-1 «НАБАТ 5М»,
выпускаемый по ТУ 4371-011-23079412-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
43 7114

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводится сертификация)

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых для соблюдения требований технического регламента – см. Приложение № 0540501)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8531 10 950 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Э-1/09-2014 от 23.09.2014 г.
Испытательный центр «ПОЖ-АУДИТ»
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 200/ОС-14 от 19.08.2014 г.
ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2014 по 07.10.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Тарунтаев

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.И. Заикин

В.И. Заикин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ34.В.01595
(обязательная сертификация)

ТР **0540501**
(учетный номер бланка)

Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИП330-5М-1 «НАБАТ 5М»,
ТУ 4371-011-23079412-2014
(обязательная сертификация)

Сведения о подтверждаемых требованиях национальных стандартов и нормативных документов (НД)

Обозначение национального стандарта или НД	Наименование национального стандарта или НД	Подтверждаемые требования национального стандарта или НД
ГОСТ Р 53325-2012	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	4.11.1.4, 4.2.5.1, 4.11.1.3, 4.11.1.7, 4.11.1.5, 4.11.1.6, 4.2.1.4, 4.11.1.1, 4.11.1.2, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Магид

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.И. Заикин

В.И. Заикин